（別添）

# 変状時点検表

1．この点検表は、日常点検で見つかった土砂崩壊の前兆現象の進行状況を変状項目・箇所ごとに点検し、確認するためのものである。（なお、設計・施工段階別点検表で確認された亀裂なども同様とする。）
2．日常点検表において変状が発見された場合は、この点検表の点検実施欄の該当項目に○印をつけ、変状箇所欄に該当箇所（詳細な位置、必要に応じて図示）を明記の上、点検する。点検頻度は日常点検よりも多く行う。なお、変状項目・箇所以外については引き続き日常点検表を用いて行う。
3．亀裂などの変状の進行状況は、下記点検表の「現象」や項目ごとの「解説」「現象・判断基準」に合致しているかどうかで判定し、該当する項目の有か無に○印をつける。
4．変状などの進行が確認（有に○印がついた状態）された場合は、一時作業を中断した上で、措置項目の安全措置を施し、該当する措置項目に○印をつける。
5．変状などの進行が確認された場合は、発注者に報告するとともに、異常時対応シートを作成し、シートに従い必要な対応を行う。

| 工事名 | | 変状箇所 | | 施工会社 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 位置 | 点検実施（○をつける） | 項目 | 現象 | 月日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 点検時期または時刻 | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） | （　） |
| 切土部 | | ①切土こう配 | 丁張りと合致していない | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ②亀裂 | 進展している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ③はらみ | 進展している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ④落石 | 小石程度が連続して起きている | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑤崩壊 | 肌落ち等が連続して起きている | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑥湧水 | 量に変化が起きている | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | | 濁りが発生している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑦浮石・転石 | 変状が見られる | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| 残斜面及び周辺 | | ②亀裂 | 進展している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ③はらみ | 進展している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ④落石・⑤崩壊 | 増加、拡大している | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑦浮石・転石 | 変状が見られる | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑧樹木 | 樹木の傾斜などに変化がある | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑨構造物 | 変状が進んでいる | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| ほか | | ⑫特記すべき現象（　　） | | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |
| | | ⑬その他（内容：　　） | | | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 | 有　無 |

| 措置項目（複数可） | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （１）引き続き変状を観察する（措置なし） | | | | | | | | | | |
| （２）変状のモニタリングを実施する | | | | | | | | | | |
| （３）監視員を配置する | | | | | | | | | | |
| （４）変状のある付近を立入禁止にする | | | | | | | | | | |
| （５）変状のある付近での作業を中断し、退避する | | | | | | | | | | |
| （６）異常時対応シートに記載して報告する | | | | | | | | | | |
| 点検者サイン | | | | | | | | | | |
| 確認者サイン | | | | | | | | | | |